



„FANN VA-technik AB”	
Dackevägen 33 SE-177 34 JÄRFÄLLA, Švedija EN-12566-3:2005:5 A1/A2 2013	
Nuotekų valymo įrenginys iki 50 GE.	
3 dalis: Surenkami maži nuotekų valymo įrenginiai	
Trečios šalies kontrolė: PIA - Nuotekų technologijų plėtros ir vertinimo institutas	
SA 2006CE + SMĖLIO FILTRO STOVAS	
Dienos apkrova	230 g/d
BDS:	
	Išvalymo efektyvumas, %
ChDS	94,7
BDS	96,4
N	51,0
P	53,8
SS	96,5
Hidraulinis galingumas:	Patvirtinta, 2,7 g dalelių (5 testų vidurkis)
Nepralaidumas vandeniui:	Patvirtinta
Deformacija:	Patvirtinta, deformacija 2,8-8,4 % (1 m nuodanga)
Ilgamžiškumas/medžiagos:	Patvirtinta / Polietilenas (PE)
Elektros energijos suvartojimas: 0,0 kWh/dienai	
„Fann VA-Teknik AB” patvirtina, kad SA2006ce + smėlio filtro stovas pagaminti pagal EN-12566-3:2005:5 A1/A2 2013 reikalavimus	

Järfälla, 2015 m. rugsėjo 30 d.

Axel Alm

